

## कार्यालय अग्निशमन अधिकारी लालगंज – रायबरेली

पत्र संख्या – एफ एस ओ (एफ पी) शिक्षण संस्थान

सेवा में,

एफ.एस. 2018

प्रबन्धक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य

दिनांक – 30/01/2021


श्री बृजलाल यादव मेमोरियल पब्लिक स्कूल

बेनी माधवगंज, रायबरेली (उ०प्र०)

### विषय – प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्था का प्रमाण पत्र ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका संख्या 483 2004 एवं अन्य में पारित न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2009 शासनादेश संख्या 1224/ छ: पु-8-09-25 (रिट)/04 दिनांक 29.05.2009 फायर पुलिस मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्याएफ०एस० 1044-2009 दिनांक 10.06.2009 एवं जिलाधिकारी रायबरेली के पत्र संख्या 2755-जे०ए० (1) -विविध / 09 दिनांक 03.07.2009 के आदेश के अनुपालन में मुझे प्रभारी अग्निशमन अधिकारी लालगंज-रायबरेली के ऊपर वर्णित शिक्षण संस्थान का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया/काराया गया तो सम्बन्धित शिक्षण संस्थान पक्की चौड़ी रोड में घनी आबादी से हटकर पक्के लैंडर्ड में स्थित पाया गया जहां पर अग्निशमन विभाग की छोटी बड़ी सुगता से आ जा सकती है। स्थान अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित है। उक्त शिक्षण संस्थान में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण डी०सी०पी० 05 अदद ए०बी०सी० 15 सी०ओ०टू० 01 कुल 21अदद उपलब्ध एवं कार्यशील दशा में पाये गये।

उपरोक्त अग्निशमन यंत्रों का कार्यशील दशा में बनाये रखना शिक्षण संस्थान की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

  
प्रभारी अग्निशमन अधिकारी  
लालगंज – रायबरेली